

LEGENDA:

- OLEODOTTO SIOT ESISTENTE
- FOGNATURA NERA ESISTENTE
- FOGNATURA NERA DI PROGETTO SU SUOLO PRIVATO (PVC SN8 DN250)
- FOGNATURA NERA DI PROGETTO SU SUOLO PUBBLICO (PVC SN8 DN250)
- ALLACCIO FOGNATURA NERA DI PROGETTO (PVC SN8 DN160)
- FOGNATURA NERA IN PRESSIONE DI PROGETTO (PEAD PE 100 PN16 DN90)
- CONDOTTE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CORRUGATA DN 63 mm PER COLLEGAMENTO CONTATORE-QUADRO ELETTRICO IN PROGETTO
- POZZETTO PEMD DN800
- POZZETTO PEMD DN600
- POZZETTO PER ALLACCIAMENTO DOMESTICO
- 72.50
DN 250
4.60%
- LUNGHEZZA TRATTO
DIMENSIONE CONDOTTA
PENDENZA CONDOTTA
- + 28.921
- POSIZIONE DELLA QUOTA RILEVATA
- INGRANDIMENTO N°
VEDERE PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

<div><div>AcegasAps</div><div>Società del Gruppo Hera</div></div>		<div>ACEGAS-APS S.p.A. Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste Sede amm. e Direz. Generale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste Tel. +39 040 7793111 - Fax +39 040 7793427 - Uffici amministrativi di Padova: Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova - Tel. +39 049 8280511 Fax +39 049 8701541 - info@aps-online.it Capitale Sociale € 283.690.762,80 i.v. - C.F. e iscrizione n. 00930530324 R.E.A. n. 111554 - C.C.I.A.A. Trieste P.Iva n. 00930530324 - www.acegas-aps.it - acegas@acegas.it Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.</div>	
<div>DIREZIONE ACQUA</div> <div>Ufficio Tecnico</div>			
PROGETTO GENERALE:			
<div>POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA</div> <div>NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE</div>			
PROGETTO ESECUTIVO:			
<div>COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE</div> <div>NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- II LOTTO</div>			
OGGETTO:			
<div>PROGETTO</div> <div>PLANIMETRIA GENERALE</div>			
<div>IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE</div> <div>Dott.ing. Fabio FONTANOT</div>	<div>IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE</div> <div>Idrostudi S.R.L. Dott.ing Mauro CASTELLARIN</div>	<div>IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE</div>	<div>VALIDATO</div> <div>DIREZIONE ACQUA</div> <div>IL DIRETTORE</div> <div>Dr. Franco BERTI</div>
<div>PROGETTATO</div> <div>Idrostudi S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo</div>	<div>REDATTO</div> <div>Idrostudi S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo</div>	<div>COMPILATO</div> <div>Idrostudi S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo</div>	
<div>L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.</div>			
COMMESSA	PRATICA	CODICE	DATA
11D002	2012PD128		GIUGNO 2014
		AGGIOR. - SOST.	ELABORATO
			2.4

