

ALLEGATO “ B ”

Stadio N. Rocco:

Media Tensione:

- 1) Cella Interruttore generala MT;
- 2) Interruttore gruppo di misura MT;
- 3) n° 3 trasformatori da 10.000 V
- 4) n° 3 celle interruttori MT;

Gruppo elettrogeno:

- 5) Perkins / Marelli da 800 kVA;
- 6) Cisterna da 5.000 L;

Bassa Tensione:

- 7) Quadri elettrici Gruppo di continuità assoluta da 80 kVA;
- 8) Quadri elettrici Gruppo di continuità assoluta da 20 kVA;
- 9) Armadio di rifasamento;
- 10) Quadro elettrico generale sez. normale;
- 11) Quadro elettrico generale sez. commutata;
- 12) Quadro elettrico generale sez. continuità assoluta;
- 13) Impianto di rilevazione dei consumi;
- 14) Sottoquadro accensioni parcheggio coperto zona filtro in continuità assoluta;
- 15) Quadro elettrico curva sud sez. normale;
- 16) Quadro elettrico curva sud sez. commutata;
- 17) Quadro elettrico curva sud sez. continuità assoluta;
- 18) Quadro elettrico curva nord sez. normale;
- 19) Quadro elettrico curva nord sez. commutata;
- 20) Quadro elettrico curva nord sez. continuità assoluta;
- 21) Quadro elettrico tribuna est sez. normale;
- 22) Quadro elettrico tribuna est sez. commutata;
- 23) Quadro elettrico tribuna est sez. continuità assoluta;
- 24) Quadro elettrico tribuna ovest sez. normale;
- 25) Quadro elettrico tribuna ovest sez. commutata;
- 26) Quadro elettrico tribuna ovest sez. continuità assoluta;
- 27) Quadro elettrico foyer autorità;
- 28) Quadro elettrico riprese tv sez. normale;
- 29) Quadro elettrico riprese tv sez. commutata;
- 30) Quadro elettrico spogliatoi bordo campo;
- 31) Quadro elettrico torre faro 1 sez. normale;
- 32) Quadro elettrico torre faro 1 sez. commutata;
- 33) Quadro elettrico torre faro 1 sez. continuità assoluta;
- 34) Quadro elettrico torre faro 2 sez. normale;
- 35) Quadro elettrico torre faro 2 sez. commutata;
- 36) Quadro elettrico torre faro 2 sez. continuità assoluta;
- 37) Quadro elettrico torre faro 3 sez. normale;
- 38) Quadro elettrico torre faro 3 sez. commutata;
- 39) Quadro elettrico torre faro 3 sez. continuità assoluta;
- 40) Quadro elettrico torre faro 4 sez. normale;
- 41) Quadro elettrico torre faro 4 sez. commutata;

- 42) Quadro elettrico torre faro 4 sez. continuità assoluta;
- 43) Quadro elettrico sottotribuna Ovest 3° piano quota +22,40 sez. normale;
- 44) Quadro elettrico sottotribuna Ovest 3° piano quota +22,40 sez. commutata;
- 45) Quadro elettrico sala stampa sez. normale;
- 46) Quadro elettrico sala stampa sez. commutata;
- 47) Sottoquadro elettrico illuminazione torre centrale trib. Est;
- 48) Sottoquadro elettrico illuminazione torre centrale Ovest;
- 49) Quadro elettrico locale GOS in continuità assoluta;
- 50) Quadro elettrico palestra di riscaldamento lato SX sez. normale;
- 51) Quadro elettrico palestra di riscaldamento lato SX sez. commutata;
- 52) Quadro elettrico palestra di riscaldamento lato DX sez. normale;
- 53) Quadro elettrico palestra di riscaldamento lato DX sez. commutata;
- 54) Quadro elettrico spogliatoi pista indoor sez. normale;
- 55) Quadro elettrico spogliatoi pista indoor sez. commutata;
- 56) n° 18 sottoquadri elettrici parter;
- 57) Quadro elettrico montalettighe s-e sez. commutata;
- 58) Quadro elettrico montalettighe n-o sez. commutata;
- 59) Quadro elettrico ascensore n-e sez. commutata;
- 60) Quadro elettrico ascensore s-e- sez. commutata;
- 61) Quadro ascensore scala centrale tribuna ovest sez. commutata;
- 62) Quadro elettrico scala centrale tribuna est sez. commutata;
- 63) Quadro elettrico regia (uff. ditta) sez. commutata;

Palasport G. Calza:

Bassa Tensione:

- 64) Quadro elettrico generale;
- 65) Armadio di rifasamento;
- 66) Armadio trasformatore d'isolamento;
- 67) Quadri elettrici dei 2 Gruppi di continuità assoluta da 30 kVA;
- 68) Quadro elettrico spogliatoi;
- 69) Quadro elettrico officina meccanica;
- 70) Quadro elettrico Bar;
- 71) Quadro elettrico palestra di sfogo, spogliatoi e palestra box
- 72) n° 2 sottoquadri alimentazione prese stampa.

N. B. Vista la quantità di quadri e sottoquadri sopra riportati, potrebbe esserci un margine di non più di 5 quadri o sottoquadri non computati.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SVARA GIOVANNI

CODICE FISCALE: SVRGNN54H29L424M

DATA FIRMA: 19/05/2016 16:09:17

IMPRONTA: 65F6FE555BACB751707CD70BA37FEE2E174B43BFC15B70A22DDE3E57818FCCB3
174B43BFC15B70A22DDE3E57818FCCB3E7889D8474C8D3D2776E639E99061932
E7889D8474C8D3D2776E639E99061932FD1F4FE51DE3B779694DAF7234F6D0E7
FD1F4FE51DE3B779694DAF7234F6D0E79AB1FD791BAD71F913D07508EE5D2748