



LEGGENDA:

	N° UFFICIO	
	CONTROSOFFITTO CON VELETTA SU FINESTRA (da h=3,80 a h=3,30)	
	QUADRO ELETTRICO	Q.05.021.18
	PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO 150 X 60 200 X 60	Q.02.011.05.b Q.02.011.05.c
	SIGILLATURA REI	Q.11.055.05
	APPLIQUE IP44 LAMPADE 1x18W REATTORE ELETTRONICO	Q.06.070.07.b
	PLAFONIERA 2x26W IP44 REATTORE ELETTRONICO	Q.06.070.07.b
	APPLIQUE DA INTERNI 2 X 42W VETRO SATINATO BIANCO	Q.06.121.15.b
	APPLIQUE DA INTERNI 2 X 42W VETRO SATINATO BIANCO VENS. EMERGENZA TELECONTROLLATO	Q.06.121.15.a Q.06.121.15.c
	PRESA 2P+T P30 ALVEOLI PROTETTI	Q.04.020.06.j
	PRESA MULTIMEDIALE (RJ45 CAT 6UTP)	Q.08.005.06.c
	GRUPPO PRESE POSTO DI LAVORO (ENERGIA + DATIFONIA)	Q.04.080.11
	PLAFONIERA DIMMERABILE SEMINCASSO CON GRIGLIA LAMELLARE 1x55W	Q.06.061.07.a
	PLAFONIERA 2x18W IP65 (REATTORE ELETTRONICO)	Q.06.030.05.c Q.06.069.16.a
	COMPLESSO AUTONOMO ILLUMINAZIONE SICUREZZA TELECONTROLLATO "SE" 2h RICARICA - LED 100 lm - 400 lm	Q.06.240.09.h Q.06.240.09.i
	C.S. MA "SA" CON PITTOGRAMMA (VISIBILITA' 24m) MFB+ PITTOGRAMMA MONOFACCIALE FRECCIA IN BASSO	Q.06.020.09.o Q.04.020.06.i
	ALLACCIAMENTO DIRETTO / SCATOLA DERIVAZIONE	Q.04.020.06.h
	INTERRUTTORE BIPOLARE	Q.04.020.06.j
	INTERRUTTORE UNIPOLARE	Q.04.010.06.a
	INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO	Q.04.010.06.a
	PULSANTE R-RESET WC DISABILI E-ELETTROERRATURA BUS-ACCOPPIATO CON MODULO BUS 4 INGRESSI	Q.04.071.05 Q.04.010.06.c Q.08.010.52
	ELETTROERRATURA	FORNITA CON SERRAMENTO
	ALLARME OTTICO ACUSTICO WC DISABILI	Q.04.071.05
	INTERRUTTORE AD INFRAROSSI TEMPORIZZABILE	Q.04.010.06.g
	PULSANTE A TIRANTE	Q.04.071.05
	ASPIRATORE CENTRIFUGO CON TIMER	Q.15.040.76
	CAMPANELLO	Q.04.071.05
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE	Q.07.030.06
	BOLLER ELETTRICO	VEDI PROG. IMP. TECNOLOGICI
	RISCALDATORE ELETTRICO AD INFRAROSSI 240W DA INCASSO A SOFFITTO	Q.15.050.10
	CRONOTERMOSTATO WIRELESS CON RICEVITORE 16A 230V	Q.15.050.15
	VENTILCONVETTORI SOFFITTO 60x60 / PARETE	VEDI PROG. IMP. TECNOLOGICI
	COLLETTORI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	VEDI PROG. IMP. TECNOLOGICI
	ALLACCIAMENTO DIRETTO UNITA' CONTROLLO CENTRALIZZATO	VEDI PROG. IMP. TECNOLOGICI
	RIVELATORE FOTOTERMICO DI FUMO ANALOGICO - CON SEGNALE OTTICA REMOTA (IMP. RIV. INCENDIO)	Q.11.050.06
	UNITA' CONTROLLO TEMPERATURA	VEDI PROGETTO IMP. TECNOLOGICI
	SIRENA ELETTRONICA LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA (IMP. RIL. INCENDIO)	Q.11.050.80
	AVVISATORE MANUALE D'INCENDIO INDIRIZZATO - CON MEMBRANA RESETTABILE	Q.11.050.41
	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA (PREDISPOSIZIONE)	Q.12.050.57
	LETTORE DI PROSSIMITA' CONTROLLO ACCESSI	FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE
	SCHEDE CONTROLLO ACCESSI E TRASFORMATORI SELV ALIM. ELETTROERRATURA	FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE
	CONTATTO MAGNETICO IMP. ANTINTRUSIONE (PREDISPOSIZIONE)	Q.12.050.58
	INSERTORE IMP. ANTINTRUSIONE (PREDISPOSIZIONE)	Q.12.050.55
	SIRENA IMP. ANTINTRUSIONE (PREDISPOSIZIONE)	Q.12.050.61

NOTA 1: TUTTE LE ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI/COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEVONO ESSERE EGUALI A QUELLE CORRESPONDENTI AL 2° PIANO (IMPIANTI GIÀ INSTALLATI).

PROGETTO NUOVA CABINA ELETTRICA AL PIANO TERRA
VEDI TAVOLA ACEGAS APS
ELABORATO B.3.1.
D.D. 02/03/2012



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34100 Trieste
tel. 040/6781
www.comune.trieste.it
partita Iva 0020240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA
E PROJECT FINANCING

CODICE OPERA 12076
(3° INTERVENTO 3° STRALCIO)
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO IN VIA DEL
TEATRO ROMANO N.7 PER UFFICI COMUNALI TERZO PIANO
3° INTERVENTO - 3° STRALCIO

PROGETTISTA E COORDINATORE
dott. arch. ir. Sergio Russignar


PROGETTISTA OPERE EDILI
geom. Guido Vecchiet

PROGETTISTA IMP. CLIM. E IDR. ANT.
per. ind. term. Franco Cossutta

PROGETTISTA IMP. EL. E SPECIALI
per. ind. elettr. Franco Stogaus

DISEGNATORE
geom. Angelo Micillo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Giovanni Svava



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SVARA GIOVANNI

CODICE FISCALE: SVRGNN54H29L424M

DATA FIRMA: 04/03/2015 18:16:10

IMPRONTA: 2988DC025C8DFF4FEC305DB006BD54155BBD0865E0491B20C612C8A9CFEA3EA9
5BBD0865E0491B20C612C8A9CFEA3EA91709F96F0D39AD713612139979BB5114
1709F96F0D39AD713612139979BB5114B6EBA239DB9D932857F1EB4819AAAB62
B6EBA239DB9D932857F1EB4819AAAB62B7B7341783F5696F393ED96F33423744